

Déclaration de Conformité

N° : BRU8427800-00**Identification des produits :**

Type de produits : Capteurs de pression électroniques

Marque : **Telemecanique Sensors**Modèles : **XMLP...**

(liste complète des modèles couverts en page 2)

Nous, **TMSS France (Constructeur)**, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des Arrêtés du ministre Marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique suivants :

Arrêté n° **2574-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements

La conformité des produits a été évaluée en appliquant les normes suivantes :

NM EN 61326-1:2016**NM EN 61326-2-3:2016**


Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation et aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

Gregory POUX

Directeur de la Qualité et de la Satisfaction Client

Etabli à : L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Date d'émission : 15 octobre 2024

**TMSS France**

Adresse postale :

Tour Eqho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE**Documentation Technique établie par :****TMSS France**Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Annexe

N° : BRU8427800-00

Liste des produits couverts par la présente Déclaration  de Conformité

XMLP	160	B	D	2	1	F
I	II	III	IV	V	VI	VII

I	Type de produit		
	XMLP	:	Capteur de pression électronique, avec corps en inox
II	Gamme de pressions		
	...	:	... = 3 digits indiquant la gamme de pressions (en bar)
	•D•	:	•D• = 3 digits indiquant la gamme de pressions, pour faibles pressions (jusqu'à •,• bar)
	M••	:	M•• = 3 digits indiquant la gamme de pressions, pour dépressions (jusqu'à -•• bar)
	•K•	:	•K• = 3 digits indiquant la gamme de pressions (en psi)
III	Unité de pression et type de membrane		
	B	:	Mesure en bar, membrane métallique
	G	:	Mesure en bar, membrane céramique
	M	:	Mesure en milli-bar, membrane céramique
	P	:	Mesure en psi, membrane métallique
	R	:	Mesure en psi, membrane céramique
	S	:	Mesure en bar, avec absorbeur de choc (anti "coup de bélier")
IV	Type de connexion électrique		
	C	:	Connecteur EN 175301-803-A (ex DIN 43650 A)
	D	:	Connecteur M12 / 4 points (sortie sur broche 3)
	F	:	Connecteur M12 / 4 points (sortie sur broche 2)
	L	:	Câble PVC de longueur 2 m
	M	:	Connecteur M12 / 4 points (sortie sur broche 4)
	P	:	Connecteur Packard Metri-Pack 150 / 3 points
V	Type de sortie électrique		
	0	:	Sortie analogique, 1...6 V
	1	:	Sortie analogique, 0,5...4,5 V (ratiométrique)
	2	:	Sortie analogique, 4...20 mA
	6	:	Sortie analogique, 0...5 V
	7	:	Sortie analogique, 0...10 V
VI	Type de connexion au circuit fluide		
	1	:	G 1/4 A DIN 3852-E (mâle)
	3	:	1/4" - 18 NPT (mâle)
	5	:	G 1/4 A DIN 3852-Y (femelle)
	7	:	7/16" - 20 UNF 2A (mâle)
	9	:	7/16" - 20 UNF 2B (femelle) avec Schrader
	B	:	7/16" - 20 UNF 2B (femelle) sans Schrader
	F	:	1/4" - 18 NPTF (mâle)
	P	:	G 1/4 A DIN 3852 PVDF (mâle)
VII	Type de joint d'étanchéité du circuit fluide		
	0	:	Sans joint d'étanchéité
	F	:	Avec joint d'étanchéité en Fluoroelastomère (FPM)
	P	:	Avec joint d'étanchéité en Monomère Ethylène-Propylène-Diène (EPDM)

NOTE : Ces références peuvent être suivies par 1 à 3 caractères alphanumériques, pour indiquer des variations d'assemblage, de marquage ou d'emballage, sans impact sur les caractéristiques des produits et/ou leur conformité.

TMSS France
Adresse postale :
Tour Egho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE

Documentation Technique établie par :
TMSS France
Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE